



**САВРАНЬСКА СЕЛИЩНА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

09 липня 2026 року

Саврань

№ 9/4

Про погодження бажаного місця
розташування тимчасової споруди
для провадження підприємницької
ФОП ЧУМАЧЕНКО О.В.

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 244 від 21.10. 2011 року «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» та розглянувши заяву ФОП ЧУМАЧЕНКО Олександра Валерійовича від 17.06.2026 року №2296/08-10 про погодження бажаного місця розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності на в с-щі Саврань виконавчий комітет Савранської селищної ради Одеської області

ВИРІШИВ:

1. Погодити ФОП ЧУМАЧЕНКУ Олександр Валерійовичу бажане місце розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності(торгівля безалкогольними напоями та солодощами) в с-щі Саврань по вул. Вільхова (навпроти зони відпочинку «Лісовичок»).

2. ФОП ЧУМАЧЕНКУ Олександр Валерійовичу:

2.1. Оформити паспорт прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності у відділі архітектури, містобудування та охорони праці Савранської селищної ради;

2.2. Провести благоустрій прилеглої території та утримувати її в належному стані. Біля тимчасової споруди, як обов'язкова вимога, повинна бути розташована урна для сміття;

2.3. Після розміщення ТС подати до відділу архітектури, містобудування та охорони праці Савранської селищної ради письмову заяву про виконання вимог паспорта прив'язки (заявою встановленого зразку).

3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на відділ архітектури, містобудування та охорони праці Савранської селищної ради.

4. Рішення виконавчого комітету Савранської селищної ради від 12.03.2026 року №3/9 «Про погодження бажаного місця розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької» вважати не чинним.

5. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради,
виконуючий обов'язки
селищного голови

Людмила ЧУМАК

Інформаційна довідка

щодо можливості розміщення тимчасової споруди в с-щі. Саврань
по вул. Вільхова

Відповідно п. 1.12 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 21.10.2011 року № 244 при розміщенні ТС ураховуються всі наявні планувальні обмеження, передбачені будівельними нормами.

Враховуючи розташування земельної ділянки в зоні житлової та громадської забудови, а також розташування відносно неї існуючих інженерних мереж та врахування всіх необхідних планувальних обмежень, а саме:

1. Відповідно до абзацу 2 ст. 27 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони» у населених пунктах малі архітектурні форми (крім кіосків для продажу проїзних квитків на зупинках громадського транспорту) розміщуються за межею тротуару, пішохідних доріжок, алей на відстані не менше ніж 1 метр, але не ближче ніж 5 метрів до проїзної частини доріг і вулиць.
2. Відповідно п. 5 Правила охорони електричних мереж затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 року № 209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж» Охоронні зони електричних мереж встановлюються: уздовж повітряних ліній електропередачі - у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення на відстань: (для повітряних ліній напругою) 2 метрів - до 1 кВ;
3. Відповідно до п. 15.2.2 ДБН Б 2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» протипожежні відстані між житловими, громадськими, адміністративно-побутовими будинками та інших будівель і споруд слід приймати не менше 6 метрів при умові, що огнестійкості будівель та споруд відповідає I або II ступеню (ТС не має такого ступеню вогнестійкості)., розміщення пересувної ТС можливо.

Начальник відділу архітектури,
містобудування та охорони праці
Савранської селищної ради

Галина ГУЦОЛ